

**Информация о сводных данных об аварийных отключениях
ООО ХК "СДС-Энерго" за январь - апрель 2019 года**

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
Январь 2019							
1		3	4	5	6	7	8
1	Подстанция №37 Базовая по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	ВЛ 110кВ Маганак-Базовая-2, 1 система шин 6 кВ ПС 35 кВ № 1, 1 секции 6 кВ ПС 35 кВ № 2, 2 секции 6 кВ ПС 35 кВ № 5	17.01.2019 16:59 / 17.01.2019 17:15 1 секция 6 кВ ПС 35 кВ № 2 17.01.2019 17:17 1 система шин 6 кВ ПС 35 кВ №1 17.01.2019 17:35 2 секция 6 кВ ПС 35 кВ № 5	Обесточивание 1 с.ш. 6 кВ ПС 35 кВ № 1, 1 секции 6 кВ ПС 35 кВ № 2, 2 секции 6 кВ ПС 35 кВ № 5.	Отсутствие напряжения на ВЛ 110 кВ Маганак-Базовая-2	На ПС 110 кВ №37 Базовая был включен СВ-6 кВ, включен СВ-35 кВ	1. Произвести внеочередную проверку и техническое обслуживание АВР МСВ-35,6 кВ ПС 110 кВ №37 Базовая 2. Произвести внеочередную проверку и техническое обслуживание АВР МСВ-6 кВ, внеочередной капитальный ремонт МСВ-6 кВ и его привода ПС 35 кВ №5

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Февраль 2019							
1	Подстанция №29 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, площадка Фрунзе	Присоединение 6кВ №3, 4, 8, 13, 14, 16, 18	11.02.2019 / 01.03.2019 0:05 / 0:05	МТЗ	Неисправность у потребителя (неисправность на фабрике)	Устранение неисправности на фабрике ремонтным персоналом ООО "Обогатительная фабрика "Коксовая"	-
2	-	ВЛ 35 кВ 35-ЧЛ-2 ПС 110 кВ Черниговская	18.02.2019 / 18.02.2019 9:49 / 17:46	ТО	Не установлена	Перерыва электроснабжения потребителей не было	-
3	Подстанция №9 по адресу: 653009, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Черных, д. 29	Присоединение 6кВ №1	19.02.2019 / 22.02.2019 15:11 / 16:17	МТЗ	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения ЛЭП ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
Март 2019							
1	ПС 110 кВ Керамзитовая: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, ул. Грузовая, д. 23	Присоединение 6кВ №7 ПС 110 кВ Керамзитовая	29.03.2019 / 29.03.2019 19:18 / 20:39	ТО	Повреждение на линии потребителя	Устранение повреждения на отходящей линии ремонтным персоналом потребителя - ООО "Энерготех"	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
Апрель 2019							
1	ПС 110 кВ Набережная по адресу: Кемеровская область, пгт Грамотеино, м/р Листвяжный, 1	присоединение 6 кВ № 3-4 ПС 110 кВ Набережная	04.04.2019 / 04.04.2019 6:04 / 14:53	33	Неисправность на шахте	Устранение неисправности ремонтным персоналом ООО "Шахта "Листвяжная"	-
2	Подстанция №8 по адресу: 653035, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Маганак, Д.49	Присоединение 6кВ № 16 ПС 6 кВ №8	06.04.2019 / 06.04.2019 8:54 / 9:40	МТЗ	Повреждение на КЛ потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-
3	Подстанция №19 по адресу: 653017, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Труда, д. 118, строение 1	Присоединение 6 кВ №34 ПС 35 кВ №19	18.04.2019 / 18.04.2019 9:57 / 14:06	МТЗ	Погодные условия - сильный ветер	включение оперативным персоналом после телефотограммы потребителя	-
4	Подстанция №11 по адресу: 653008, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Забутовочная, 1, строен. 1	Присоединение 6 кВ №17 ПС 6 кВ №11	18.04.2019 / 18.04.2019 12:02 / 12:47	МТЗ	Погодные условия - сильный ветер	включение оперативным персоналом после телефотограммы потребителя	-

№ п/п	Границы территориальной зоны деятельности (наименование подстанции с указанием адреса)	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Дата и время возникновения технологического нарушения (местное время)/Дата и время восстановления электроснабжения потребителей (местное время)	Описание технологического нарушения	Причина возникновения технологического нарушения	Сведения о действиях для восстановления электроснабжения	Мероприятия по устранению причин технологического нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Подстанция №37 Базовая по адресу: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Пархоменко, д.15	Присоединение 6 кВ №30 ПС 110 кВ №37	18.04.2019 / 17:31 18.04.2019 / 17:39	МТЗ	Погодные условия - сильный ветер	включение оперативным персоналом после телефонограммы потребителя	-
6	Подстанция №5 по адресу: 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Кубанская, д.26	Присоединение 6 кВ №1 ПС 35 кВ №5	22.04.2019 / 19:42 22.04.2019 / 20:26	МТЗ	повреждение КЛ (связь между ТП-132 и ТП-133) у потребителя	Устранение повреждения кабельной линии ремонтным персоналом ООО "КЭНК"	-